

附

建设项目环境影响登记表

填报日期: 2024-08-29

项目名称	脱硝技术升级改造工程		
建设地点	北京市-直辖市-北京经济技术开发区 文昌大道六号	占地(建筑、营业)面积(m²)	占地面积 69.38
建设单位	华润华光(北京)热电有限公司	法定代表人或者主要负责人	赵成军
联系人	冯宇	联系电话	13426389660
项目投资(万元)	2102	环保投资(万元)	2102
拟投入生产运营日期	2024-11-20		
项目性质	改建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第:生态保护和环境治理业项中脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理等大气污染治理工程。		
建设内容及规模	建设内容:本项目拟对 2 台 72t/h 余热锅炉烟气系统进行脱硝系统升级改造,每台余热锅炉单独配置 1 套尿素热解系统和 1 套 SCR 反应装置。新建设备厂房布置于现有设备厂房北侧空地位置。 建设规模:本工程拟新增设备厂房一座占地面积 69.375 平米,总建筑面积 111.63 平米,地上二层,建筑高度 8.0m。		
主要环境影响	废气	采取的环保措施及排放去向	有环保措施: 环保措施: 废气采取 SCR 脱硝技术治理措施后通过现有烟囱排放至大气。
	噪声		有环保措施: 加强噪声的防治,采用低噪声的机械设备,采取有效的隔音措施,进一步降低噪声对环境的影响。

承诺：华润华光（北京）热电有限公司赵成军承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由华润华光（北京）热电有限公司赵成军承担全部责任 法定代表人或者主要负责人签字：赵成军
备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20241100000100000721

填表说明

1. 填表人应当仔细阅读《建设项目环境影响登记表备案管理办法》，知晓相关的权利和义务。
2. 建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。
3. 建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。